

ALLEGATO 1704.1

Servizio di assistenza tecnica

CHIUSURE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA

MAP

LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

- **NORMA UNI 11473 - Parte 1:** Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione
- **NORMA UNI 11473 - Parte 2:** Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione
- **NORMA UNI 11473 - Parte 3:** Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell'installatore e del manutentore
- **D.M. 3/11/2004:** Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
- **D.lgs. 81/08:** Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro
- **D.M. 10/03/98 Art. 4:** Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- Disposizioni dei costruttori

Il servizio MAP Standard comprende:

1. L'uscita semestrale dei ns. **tecnici formati e certificati a norma UNI 9994-2** per le visite programmate
2. Verifica dello stato di conservazione della struttura
3. Verifica del sistema meccanico di auto-chiusura
4. Verifica del sormonto del parafiamma
5. Verifica del funzionamento dei dispositivi antinfortunistici (deceleratore, ammortizzatore di fine corsa, ecc.), ove presenti
6. Verifica dello stato di conservazione delle guarnizioni termo espandenti
7. Controllo del funzionamento dei maniglioni antipánico e dei selettori di chiusura
8. Controllo delle guide di scorrimento, delle carrucole, delle funi, dei contrappesi, del carter di copertura ed eventuali paracolpi e delle cerniere.
9. Controllo dei comandi di chiusura automatica
10. Lubrificazione dei componenti mobili e scorrevoli
11. Controllo di assenza di ostruzioni ed ostacoli sull'asse di scorrimento o nel raggio di chiusura delle ante
12. Verifica della presenza della apposita segnaletica
13. Apposizione e compilazione del cartellino di manutenzione
14. Aggiornamento della lista informatizzata in merito agli interventi e alle relative scadenze
15. Consegna della certificazione degli interventi effettuati, valida ai fini della compilazione del Registro della Sicurezza.

ESCLUSIONI

1. Interventi correttivi atti a riportare le strutture allo stato ottimale, mediante riparazione o sostituzione di componenti ed accessori
2. Interventi di manutenzione straordinaria su Vostra chiamata o resesi necessari durante le operazioni di manutenzione programmata.
3. Conferimento dei rifiuti tossici e/o speciali
4. Tutto quanto non espressamente indicato nelle attività comprese.

GARANZIE AGGIUNTIVE PER L'UTENTE

1. Garanzia di legge su eventuali lavorazioni o ricambi.
2. **Tecnici formati e certificati** con corsi di formazione interna e da ente terzo, come da norma **UNI 9994-2**
3. Procedure operative di qualità certificate, rispondenti al **Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008**.
4. Possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dall'albo tecnologico (CCIAA) per le lettere:
"A"- Energia elettrica
"B"- Impianti elettronici;
"C"- Impianti climatizzazione e condizionamento;
"G"- Impianti antincendio;
5. Abilitazione al rilascio delle **Dichiarazioni di conformità** sia per l'esecuzione di **NUOVI IMPIANTI ANTINCENDIO**, sia per gli **INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**, in ottemperanza al D.M. 37/2008.
6. Società membro dell'Associazione di categoria Nazionale, **UMAN** - Unione Costruttori Materiali Antincendio.
7. Società membro dell'Associazione **UNI** - Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
8. Polizza assicurativa RC prodotti e servizi, stipulata con primaria **Compagnia Assicuratrice**.

