

ALLEGATO 1713.1

Servizio di assistenza tecnica IMPIANTI DI SPEGNIMENTO SCHIUMA/SPRINKLER

MIFO

LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

- **Norma UNI EN 12845:** Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
- **Norma UNI EN 13565 parte 1:** Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Requisiti e metodi di prova per componenti
- **Norma UNI EN 13565 parte 2:** Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Progettazione, costruzione e manutenzione
- **Legge 37/08:** disposizioni in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici
- **D.lgs. 81/08:** Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro
- **D.M. 10/03/98 Art. 4:** Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio



Il servizio **MIFO Standard** comprende:

1. L'uscita semestrale dei ns. tecnici specializzati per le visite programmate
2. Esame generale dell'impianto, per verificare lo stato di conservazione apparente di tutti i componenti e le caratteristiche delle aree protette
3. Esame mirato a verificare eventuali variazioni o anomalie dell'impianto e delle zone protette
4. Rilevamento delle pressioni alle stazioni di controllo
5. Verifica dello stato e tenuta delle valvole di controllo e delle valvole di non ritorno
6. Verifica di funzionamento e tenuta delle valvole di allarme idraulico e relativa prova di funzionamento
7. Controllo delle posizioni di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio
8. Verifica della presenza e dello stato di conservazione dei materiali di scorta
9. Verifica della quantità di schiumogeno stoccato
10. Apposizione e compilazione del cartellino di manutenzione
11. Consegna della certificazione riguardante gli interventi effettuati, valida ai fini della compilazione del Registro della Sicurezza



ESCLUSIONI

1. Interventi correttivi, atti a riportare le apparecchiature e l'impiantistica allo stato ottimale di funzionamento, mediante riparazione o sostituzione di linee, componenti ed accessori
2. Verifica chimica delle proprietà del liquido schiumogeno
3. Ricarica parziale e/o totale della riserva schiumogeno
4. Interventi di manutenzione straordinaria su Vostra chiamata o resisi necessari durante le operazioni di manutenzione programmata.
5. Conferimento dei rifiuti tossici e/o speciali



GARANZIE AGGIUNTIVE PER L'UTENTE

1. Garanzia di legge su eventuali lavorazioni o ricambi.
2. **Tecnici formati e specializzati** con corsi di formazione interna, rispettando le più recenti normative in vigore.
3. Procedure operative di qualità certificate, rispondenti al **Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008**.
4. Possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dall'albo tecnologico (CCIAA) per le lettere:
"A"- Energia elettrica
"B"- Impianti elettronici;
"C"- Impianti climatizzazione e condizionamento;
"G"- Impianti antincendio;
5. Abilitazione al rilascio delle **Dichiarazioni di conformità** sia per l'esecuzione di NUOVI IMPIANTI ANTINCENDIO, sia per gli INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, in ottemperanza al D.M. 37/2008.
6. Società membro dell'Associazione di categoria Nazionale, **UMAN** - Unione Costruttori Materiali Antincendio.
7. Società membro dell'Associazione **UNI** - Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
8. Polizza assicurativa RC prodotti e servizi, stipulata con primaria **Compagnia Assicuratrice**.