

## ALLEGATO 1714.1

### Assistenza tecnica per i Controlli delle Alimentazioni Idriche Antincendio con stazioni di pompaggio

# MP74

<b>MP74</b>	Abbonamento annuale per i controlli e la manutenzione ordinaria delle alimentazioni idriche antincendio provviste di stazioni di pompaggio, <b>come previste dalla norma UNI EN 12845</b> , La cadenza degli interventi è trimestrale e sono escluse le visite di controllo settimanale e mensili che rimarranno a carico dell'utente.
-------------	--

#### LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

- **Norma UNI EN 12845:** Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
- **Legge 37/08:** disposizioni in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici
- **D.lgs. 81/08:** Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro
- **D.M. 10/03/98 Art. 4:** Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio



#### Legenda

<b>J</b>	pompa jokey	<b>E</b>	elettropompa	<b>M</b>	motopompa diesel	<b>LP</b>	locale pompe e riserva idrica
----------	-------------	----------	--------------	----------	------------------	-----------	-------------------------------

SPECIFICHE DEL SERVIZIO	J	E	M	LP
1. L'uscita dei ns. tecnici specializzati per le visite <b>trimestrali</b>	✓	✓	✓	✓
2. Controllo delle pressioni sugli appositi indicatori	✓	✓	✓	✓
3. Controllo del livello dell'acqua nella riserva idrica	-	-	-	✓
4. Verifica posizione e stato di comandi e valvole.	✓	✓	✓	✓
5. Test di avvio automatico e manuale dei gruppi pompe.	✓	✓	✓	-
6. Test di arresto automatico dei gruppi pompe.	✓	-	-	-
7. Controllo livelli lubrificante e carburante	-	-	✓	-
8. Controllo livelli elettrolita.	-	-	✓	-
9. Verifica del circuito raffreddamento motore	-	-	✓	-
10. Controllo della taratura dei pressostati, di avviamento automatico dei gruppi pompe	✓	✓	✓	-
11. Monitoraggio delle pressioni durante la marcia dei gruppi pompe	✓	✓	✓	-
12. Verifica aspirazione pompe.	✓	✓	✓	-
13. Verifica della portata e della pressione, confrontandoli con i valori di targa dei gruppi pompe	✓	✓	✓	-
14. Controllo visivo delle tubazioni e dei supporti.	-	-	-	✓
15. Controllo della presenza delle alimentazioni elettriche secondarie.	✓	✓	-	-
16. Controllo funzionamento delle valvole a galleggiante.	-	-	-	✓
17. Controllo funzionamento indicatori di flusso.	-	-	-	✓
18. Verifica del funzionamento degli allarmi e delle loro trasmissioni.	✓	✓	✓	✓
19. Controllo visivo di eventuali cavi scaldanti	-	-	-	✓
20. Rilascio certificato d'intervento valido per l'aggiornamento del Registro della Sicurezza a cura del Responsabile dell'impianto come previsto dalle normative	✓	✓	✓	✓

### OPZIONE da confermare

21. Tagliando motopompa come da indicazioni del costruttore (massimo ogni 2 anni)
22. Ripristino riserva idrica (ogni 10 anni)

### ESCLUSIONI

- Interventi correttivi, atti a riportare le apparecchiature e l'impiantistica allo stato ottimale di funzionamento, mediante la sostituzione e/o la riparazione di componenti o accessori.
- Fornitura e posa in opera di parti di ricambio o materiali di consumo.
- Eventuali rabbocchi di combustibile e prodotti di consumo.
- Conferimento dei rifiuti pericolosi e/o speciali.
- Pulizia filtri posti sulle aspirazioni dei gruppi pompe
- Pulizia e bonifica fondo vasca.
- Interventi di manutenzione straordinaria su Vostra chiamata o resisi necessari durante le operazioni di manutenzione programmata.
- Le visite di controllo e avviamento pompe settimanale previste dalla Norma UNI EN 12845.
- Le visite di controllo e avviamento pompe mensile previste dalla Norma UNI EN 12845.
- Quanto non espressamente descritto.

### GARANZIE AGGIUNTIVE PER L'UTENTE

1. Garanzia di legge su eventuali lavorazioni o ricambi.
2. **Tecnici formati e specializzati** con corsi di formazione interna, rispettando le più recenti normative in vigore.
3. Procedure operative di qualità certificate, rispondenti al **Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008**.
4. Possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dall'albo tecnologico (CCIAA) per le lettere:  
"A"- Energia elettrica  
"B"- Impianti elettronici;  
"C"- Impianti climatizzazione e condizionamento;  
**"G"- Impianti antincendio;**
5. Abilitazione al rilascio delle **Dichiarazioni di conformità** sia per l'esecuzione di NUOVI IMPIANTI ANTINCENDIO, sia per gli INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, in ottemperanza al D.M. 37/2008.
6. Società membro dell'Associazione di categoria Nazionale, **UMAN** - Unione Costruttori Materiali Antincendio.
7. Società membro dell'Associazione **UNI** - Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
8. Polizza assicurativa RC prodotti e servizi, stipulata con primaria **Compagnia Assicuratrice**.