

ALLEGATO 1718.1

Servizio di assistenza tecnica ARMADIO CON DPI SQUADRA ANTINCENDIO **MARM**

LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

- **D.lgs. 81/ 08:** Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro
- **D.M. 10/03/98 Art. 4:** Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- Disposizioni dei costruttori

Il servizio **MARM** comprende:

ARMADIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. L'uscita semestrale dei ns. tecnici specializzati per le visite programmate
2. Esame generale di tutta l'attrezzatura per verificarne lo stato di integrità e di conservazione
3. Verifica della presenza ed efficienza dei DPI, funi, caschi, guanti, indumenti anticalore, ecc.
4. Controllo maschere e relativi filtri, con verifica d'integrità dei sigilli e relative date di scadenza
5. Verifica della carica d'aria e prova di funzionamento del dispositivo di allarme di riserva aria degli Autorespiratori
6. Verifica della scadenza del collaudo INAIL delle bombole in servizio e di scorta
7. Sistemazione in stato di "Stand-by" di tutta l'attrezzatura (cinghie, spallacci, ecc.)
8. Controllo dell'accessibilità ai locali ed armadi ove è riposta l'attrezzatura e della disponibilità delle chiavi
9. Certificazione degli interventi effettuati valida ai fini del Registro della Sicurezza

ESCLUSIONI

1. Interventi correttivi, atti a riportare le attrezzature facenti parte dell'armadio allo stato ottimale di funzionamento, mediante riparazione o sostituzione di componenti ed accessori
2. Materiali di consumo, materiali con scadenza d'uso, (es. filtri, guarnizioni, ecc.)
3. Ricarica parziale o totale delle bombole per perdite o utilizzo anche parziale o per ricollaudi INAIL
4. Interventi in laboratorio per disinfestazioni, riparazioni e prove generali
5. conferimento dei rifiuti tossici e/o speciali

GARANZIE AGGIUNTIVE PER L'UTENTE

1. Garanzia di legge su eventuali lavorazioni o ricambi.
2. **Tecnici formati e specializzati** con corsi di formazione interna, rispettando le più recenti normative in vigore.
3. Procedure operative di qualità certificate, rispondenti al **Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008**.
4. Possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dall'albo tecnologico (CCIAA) per le lettere:
"A"- Energia elettrica
"B"- Impianti elettronici;
"C"- Impianti climatizzazione e condizionamento;
"G"- Impianti antincendio;
5. Abilitazione al rilascio delle **Dichiarazioni di conformità** sia per l'esecuzione di NUOVI IMPIANTI ANTINCENDIO, sia per gli INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, in ottemperanza al D.M. 37/2008.
6. Società membro dell'Associazione di categoria Nazionale, **UMAN** - Unione Costruttori Materiali Antincendio.
7. Società membro dell'Associazione **UNI** - Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
8. Polizza assicurativa RC prodotti e servizi, stipulata con primaria **Compagnia Assicuratrice**.

